

日本ユピカ(株)美祢工場 産業廃棄物処理施設（焼却施設）の維持管理計画及び維持管理データ（2023年9月度）

2023年10月5日 更新

施設名称	処理した廃棄物の種類	処理した廃棄物の数量 (t/月)	ばいじん除去頻度 (回/日)	施設の技術上の基準に関する事項		排ガス濃度に関する事項						
				燃焼室ガス温度 (°C)	集じん機入口ガス温度 (°C)	排ガス一酸化炭素濃度 (ppm)	ばいじん濃度*1 (g/Nm ³)	窒素酸化物濃度*1 (ppm)	硫黄酸化物濃度 (ppm)	塩化水素濃度*2 (mg/Nm ³)	ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/Nm ³)	
廃液燃焼装置 GM-4				法基準値	800°C以上	200°C以下	100以下	0.30	180	—	700	5
				維持管理計画値	800°C以上	200°C以下	100以下	0.05	150	12	350 *3	5
				測定頻度	連続測定	連続測定	連続測定	年2回測定	年2回測定	年2回測定	年2回測定	年1回測定
	廃油	209.0	2	維持管理データ	815~914 [連続測定]	158~190 [連続測定]	0.0~57.1 [連続測定]	N.D(<0.003) [2023.8.25]	15 [2023.8.25]	1.3 [2023.8.25]	N.D(<2.9) [2023.8.25]	00000021 [2023.7.11]

*1 ばいじん濃度及び窒素酸化物濃度は4%O₂換算値

*2 塩化水素濃度は12%O₂換算値

*3 山口県公害防止条例による許容限度(指定工場)